

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ57.В.04029

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0020389

Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Сервис» (ООО «Техно-Сервис»).
 Адрес: 140180, Россия, Московская область, город Жуковский, улица Молодежная, дом 31, комната 49.
 ОГРН: 1117746646302. Телефон: +74957850738, факс: +74957850738, адрес электронной почты: info@aluminstroy.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «КомпозитПром».
 Адрес: 140180, Россия, Московская область, город Жуковский, улица Молодежная, дом 29.
 ОГРН: 1117746618439. Телефон: +74957850738, факс: +74957850738.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО «ПожСтандарт», 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 8(499)730-69-81, 8(495)989-12-49; факс 8(495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели алюминиевые композитные, типов: «Алюминстрой Goldstar S1», «Алюминстрой Goldstar FR», состоящие из двух алюминиевых листов толщиной от 0,3 до 0,5 мм, с защитно-декоративными покрытиями из поливинилденфторида (PVDF) или полиэфира (PE) толщиной от 20 до 30 мкм, и наполнителя на основе полистилена высокого давления с антипиренами; общей толщиной 4 мм, выпускаемые по ТУ 5275-001-30170745-2012 «ПАНЕЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПЮЗИТНЫЕ Алюминстрой Goldstar». Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКПД2) 25.11.23

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7610 90

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ с изм. на 29.07.2017 года), глава 3, статья 13, п.п. 5, 6, 7, 9, 10; глава 30, статья 134; глава 33, статья 149. Приложение: таблицы 3, 27. Классы пожарной опасности строительных материалов, согласно приложению на 2 листах (бланки ТР № 0017094, 0017095).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № ПИПБ0574/12-2017 от 01.12.2017 г., № ПИПБ0575/12-2017 от 01.12.2017 г., ИЛ-ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРПБ.RU.ИИ37 от 23.11.2010 г., адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 101 И2017/1 от 10.11.2017 г., проведенного органом по сертификации продукции ООО «ПожСтандарт».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5275-001-30170745-2012 «ПАНЕЛИ АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПЮЗИТНЫЕ Алюминстрой Goldstar».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.12.2017 по 05.12.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Т.В. Харгагасва
интерим, факсимиле

Н.Э. Иванова
интерим, факсимиле

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ57.В.04029
(обязательная сертификация)

№ 0017094

Приложение

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
		Класс пожарной опасности панелей алюминиевых композитных, типа «Алюминстрой Goldstar SL» с защитно-декоративными покрытиями из поливинилденфторида (PVDF) или полиэфира (PE). – КМ1.
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
ПОДПИСЬ

Т.В. Харгагаева

инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.НБ57.В.04029
(обязательная сертификация)

№ 0017095

Приложение

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
		Класс пожарной опасности панелей алюминиевых композитных, типа «Алюминстрой Goldstar FR», с защитно-декоративными покрытиями из поливинилденфторида (PVDF) или полиэфира (PE) – КМ1
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1)	Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature
ПОДПИСЬ
Handwritten signature
ПОДПИСЬ

Т.В. Харгатаева

ИНДИКАЦИЯ ФАМИЛИИ

Н.Э. Иванова

ИНДИКАЦИЯ ФАМИЛИИ