

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.02999

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0021406

Общество с ограниченной ответственностью "ГРОССТЕК" (ООО "ГРОССТЕК").
Адрес: 143397, РОССИЯ, город Москва, поселение Первомайское, поселок Первомайский, улица Рабочая, корпус 1, строение 79. ОГРН: 1065030022133. Телефон: +7(495)215-5453.
Факс: отсутствует. Электронная почта: info@grosstek.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа Алюминий" (ООО "Альфа Алюминий").
Адрес: 115035, РОССИЯ, город Москва, улица Садовническая, дом 76/71, строение 1, помещение I комнаты 7;9. ОГРН: 1157746637399. Телефон: +7(495)215-5453. Факс: отсутствует.
Электронная почта: info@grosstek.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д.1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfapb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Алюминиевые композитные панели АКП «GROSSBOND FR» РЕТ с композитным ядром, облицованным с двух сторон листами алюминия толщиной от 0,1 мм до 0,5 мм каждый, обработанных полиэфирным покрытием толщиной не менее 16 мкм, общей толщиной панели от 2 мм до 4 мм, выпускаемые по ТУ 5275-002-96315814-2010 с изменением №1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 24.42.24.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18; группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 401-С/ТР-18 от 18.06.2018 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
№ МСК.ОС1.Б02321 от 25.05.2018 г.
ТУ 5275-002-96315814-2010 с Изменением №1. Алюминиевые композитные панели «GROSSBOND FR»


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

18.06.2018

по

17.06.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.  СЕРТИФИКАТОР

Эксперт (эксперты)

подпись

А.А. Гомзов
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФИРМА

подпись

Д.С. Подсевалов
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФИРМА